

L'ENEL Distribuzione Spa – Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale – Centro Sviluppo Rete, Lazio, Abruzzo e Molise - **RENDE NOTO** - di avere richiesto, con domanda in data 17/09/2015 diretta all'Amministrazione Regionale del Molise e prodotta ai sensi della L.R. n. 28 del 27/09/2006, e dell'art. 120 del R.D. n. 1775 del 11/12/1933, il decreto di autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di pubblica utilità, il seguente impianto: linea elettrica BT 400/220V aerea per allaccio “Patullo Salvatore” in Loc. “Fontanelle di Tanone” nel comune di Bojano (CB).

Il suddetto impianto avrà le seguenti caratteristiche: frequenza 50 Hz, tensione 380V, lunghezza metri 823 conduttori in alluminio acciaio 3x70+54,6N mmq. sostegni poligonali in acc., tipo 10/F. Nella domanda di cui sopra è allegato il foglio di specifica delle caratteristiche e modalità di esercizio delle servitù attinenti l'impianto. I documenti di cui sopra ed il piano tecnico delle opere saranno a disposizione presso la Regione Molise – Direzione Generale II – Servizio Energia – Uff. Interdisciplinare per l'Energia di Isernia – Via Farinacci, 9 – 86170 Isernia e presso l'Albo Pretorio del Comune di Bojano. La presente pubblicazione viene eseguita anche per gli effetti conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere di cui si tratta, dovuta a norma del D.P.R. n° 327 del 08/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. n° 28 del 27/09/2006. Ai sensi dell'articolo 112 del T.U. citato, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all'Assessorato istruente, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. I competenti Uffici ENEL sono in contrada S. Giovanni in Golfo - Campobasso.

Campobasso, li **17 SET. 2015**

Enel Distribuzione
Zona Molise
Ing. **ANDREA LAURENZA**
Responsabile