

Alla Regione Molise  
Direzione Area Seconda  
Servizio Valutazioni Ambientali  
Via Nazario Sauro, 1  
86100 Campobasso  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

All'ARPA Molise  
Direzione Generale  
Via Ugo Petrella, 1  
86100 Campobasso  
[arpamolise@legalmail.it](mailto:arpamolise@legalmail.it)

## AVVISO AL PUBBLICO



### HEPP Service srl

#### COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA

La Società Hepp Service srl con sede legale in Campobasso via Kennedy, 7 comunica di aver presentato in data 23 marzo 2016 all' ARPA Molise ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e dell' art. 9 della L.R. 21/2000 istanza, corredata dal progetto definitivo e dallo studio preliminare ambientale, per l'avvio della procedura di Verifica Assoggettabilità a VIA del progetto per lo **Sfruttamento Idroelettrico delle acque del Torrente Pincio**.

L' opera rientra nella seguente categoria di appartenenza di cui all'allegato IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii :

punto 2 lettera m : ***"impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW"***;

punto 7 lettera d : ***"derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni"***

*superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo".*

Il progetto è localizzato nel territorio di Civitanova del Sannio (IS) per quanto concerne i manufatti dell'impianto idroelettrico e per una parte della linea di connessione alla rete MT, nel territorio del comune di Duronia (CB) per la parte rimanente della linea di connessione.

L'intervento prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico con una potenza installata di 800 kw che utilizza le acque del Torrente Pincio.

I lavori che si andranno a realizzare sono appresso descritti:

- costruzione di una presa "*a trappola*" sul torrente con annesso canale di dissabbiamento e pozzo di carico della condotta forzata,
- fornitura e posa in opera interrata di una tubazione metallica DN 600 per una lunghezza totale di 1770 m dalla presa all'edificio centrale,
- realizzazione dell'edificio centrale con strada di accesso e piazzale,
- fornitura e posa in opera del gruppo turbina-alternatore da 800 kw, trasformatore, quadri e quant'altro necessario per consentire l'esercizio dell'impianto,
- costruzione del canale di restituzione al Fiume Trigno delle acque turbinate,
- costruzione della cabina di consegna all'Enel dell'energia prodotta,
- realizzazione della linea di connessione alla rete MT dell'Enel per una lunghezza di circa 3000 m.

Il progetto definitivo e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Molise) sede centrale sita in via Ugo Petrella ,1 Campobasso.
- Provincia di Campobasso - Ambiente e Territorio - Via Roma, 47 - Campobasso,
- Provincia di Isernia - Ambiente e Territorio - Via G. Berta - Isernia,
- Comune di Civitanova del Sannio - Corso Cardarelli, 12 - Civitanova del Sannio (IS)
- Comune di Duronia - Via Guerrino D'Amico, 2 - Duronia (CB)

La documentazione depositata è consultabile sul sito web dell'ARPAM all'indirizzo [www.arpamolise.it](http://www.arpamolise.it) – sezione V.I.A. ,

Ai sensi dell'art.20 comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul portale dell' Autorità Competente Regione Molise, chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta proprie osservazioni indirizzandole ad ARPA Molise sede centrale via Ugo Petrella,1 - 86100 Campobasso ; l'invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  
*arpamolise@legalmail.it.*

Il legale rappresentante

ing. Michele Carlone

A handwritten signature in black ink, reading "Michele Carlone". The signature is written in a cursive, flowing style.